


HORMIGON							
LOCALIZACION	TIPIFICACION	RESISTENCIA DE CALCULO	MIN. CONTENIDO CEMENTO	MAXIMA RELACION A/C	VALOR NOMINAL RECURRIMIENTOS	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE PONDERACION
Cimentación: Muros	HA-30/B/20 /f _{td} +Q _b	20,0 N/mm ²	350 Kg	0,50	25 + 10 mm / 70 + 10 mm s/terreno	ESTADISTICO	1,5
Estructura	HA-30/B/20/1	20,0 N/mm ²	350 Kg	0,50	25 + 10 mm	ESTADISTICO	1,5

ACERO					
LOCALIZACION	DESIGNACION	RESISTENCIA DE CALCULO	PRODUCTO CERTIFICADO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE PONDERACION
Todos los Elementos	B 500 S	435 N/mm ²	MARCA N / AENOR	NORMAL	1,15


EJECUCION		
TIPO DE ACCION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE PONDERACION
PERMANENTES	NORMAL	1,50
PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE	NORMAL	1,60
VARIABLES	NORMAL	1,60

RECURRIMIENTOS	LONGITUDES DE SOLAPE DE ARMADURAS VERTICALES EN MUROS Lb.	
	ARMADURA	CON ACCIONES DINAMICAS
<p>1 - Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno ≥ 8cm. 2 - Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3,5cm. 3 - Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno ≥ 8cm. 4 - Recubrimiento zapata con hormigon limpieza 4cm. 5 - Recubrimiento zapata, superior libre 4/5cm. 6 - Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno ≥ 8cm. 7 - Recubrimiento superior en coronacion 3,5cm.</p>	≤ Ø10	30cm.
	Ø12	35cm.
	Ø16	45cm.
	Ø20	70cm.
	Ø25	105cm.

NOTA: CONTENIDO MAXIMO DE CEMENTO 315KG/m³



VIGAS 1:25



9645006.1
 SEPTIEMBRE 2009 IRAILA
EXEKUZIO PROIEKTUA
(COTA 0)
 BASQUE CULINARY CENTER
 GASTRONOMI ZIENTZIZEN FAKULTATEA
 ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
 ZENTROA
PROYECTO EJECUCIÓN
(COTA 0)
 FACULTAD DE CIENCIAS
 GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE
 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
 BASQUE CULINARY CENTER
 DONOSTIA (GIPUZKOA)

Basque Culinary Center

proiektua data zk / proyecto fecha nº
 kokalekua / situación
 sustatzailea / promotor
 berrikuspena / revision
 R05B -
 R04B -
 R03B -
 R02B -
 R01B -
 R00B Hasierako argitalpena / Lanza
 Lanzamiento Inicial 10/09/2009

eskala / escala
 A1 1:125
 A3 1:250

planoa / plano
HORMAK II
MUROS II
PE-CI-05-R00B

plano zk / nº plano
 PE CI-04-05 MUROS.dwg

proiektugilea / proyectista
 Los Arquitectos - Arkitektoak:
 Colegiado nº : 2.391 Elkargokide zkoa.
 Santiago Pérez Ocaña
 Colegiado nº : 2.295 Elkargokide zkoa.
 Fco. Javier de la Fuente Carazo