


Armadura Superior
XX XXsXX (XXX) XX

Armadura Inferior
XX XXsXX (XXX) XX

- L1 LOSA DE CANTO 35cm
- L2 LOSA DE CANTO 60cm
- L3 LOSA DE CANTO VARIABLE 60 a 25cm
- L4 LOSA DE CANTO VARIABLE 35 a 25cm
- L5 LOSA DE CANTO 60cm
- L6 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 7,6 + 15cm
- L7 LOSA DE CANTO 45cm
- L8 LOSA DE CANTO VARIABLE 45 a 25cm



CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EHE-08

HORMIGÓN	TIPIFICACIÓN (art. 39.2)	COMPOSICIÓN	REC. mm	Mod. Control Resistencia (art. 88.5)	NIVEL DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN (art. 92.3)	Coefficiente Parcial Seguridad (art. 15.2)
Limpieza	HL-15/60	Tipo de Cemento: CEM III/A-42.5N	190	0.60	-	-
Placa	HA-30/80/20/4+CB	CEM III/A-42.5N	300	0.50	Estadístico	Normal
Elementos pasivos	HA-30/80/20/4+CB	CEM III/A-42.5N	300	0.50	Estadístico	Normal
Elementos activos	HA-30/80/20/4+CB	CEM III/A-42.5N	250	0.60	Estadístico	Normal
Elementos pasivos	HA-30/80/20/4+CB	CEM III/A-42.5N	300	0.50	Estadístico	Normal

LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE PARA ARMADURAS PASIVAS SEGUN EHE-08 (art. 69.5), EN CM.

ARMADURA B-500-S	LONGITUD DE SOLAPE (art. 69.5.2)				LONGITUD DE ANCLAJE (art. 69.5.1)			
	Pos. I	Pos. II	Pos. I	Pos. II	Tracc.	Comp.	Tracc.	Comp.
Ø6	30	45	15	20	15	21		
Ø8	40	60	20	30	20	29	x 0.70	
Ø10	50	70	25	35	25	36		
Ø12	60	85	30	45	30	43	x 1.00	x 0.70
Ø16	80	115	40	60	40	57		
Ø20	105	145	55	75	52	73	x 1.00	
Ø25	165	230	80	115	81	114		
Ø32	265	375	135	185	133	186		
Ø40	415	585	210	290	208	291		

LOSA PLANTA P-3(+110.65), P-2(+114.90), P-1(+119.15), P 0 (+123.40)
L2=LOSA 60cm REI-90

CARGAS	Peso Propio	Sobrecarga de Uso	Pavimento	Tabiquería	Colgadas Bajo Forjado
	15 kN/m ²	5 kN/m ²	1.5 kN/m ²	1 kN/m ²	0.5 kN/m ²

LOSA PLANTA P-4 (+106.40) P-3(+110.65), P-2(+114.90), P-1(+119.15), P 0 (+123.40) L1=LOSA 35cm REI-90

CARGAS	Peso Propio	Sobrecarga de Uso	Pavimento	Tabiquería	Colgadas Bajo Forjado
	8,75 kN/m ²	5 kN/m ²	1,5 kN/m ²	1 kN/m ²	0,5 kN/m ²

9645006.1
ENERO 2010 URTARRILA

EHEKUZIO PROIEKTUA

BASQUE CULINARY CENTER
GASTRONOMI ZIENTZIEN FAKULTATEA
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA

PROYECTO EJECUCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BASQUE CULINARY CENTER

DONOSTIA (GIPUZKOA)



proiektua data zk proiektorea
proiektua data zk proiektorea

akolakea situazioa

sustatzalea promotor

berrikuzapena revision

eskalera eskala

planoa plano

plano zk plano

proiektorea proiektorea

R008 -
R008 -
R008 -
R008 -
R008 -

R008 Hasterako argitalpena JLG
Lanzamiento Inicial 25/01/2010

A1 - 1/100
A3 - 1/200

-3 SOLAIRUKO FORJATUA KOTA +110.65 Y ERREFORTZU ARMADURA FORJADO DE PLANTA -3 COTA +110.65 ARMADURA REFUERZO Y PE-EH-03-08-R00B

Los Arquitectos - Arkitektoak:
Colegiado nº: 2.391 Elkaragokide zkoa.
Santiago Pérez Ocaña
Colegiado nº: 2.395 Elkaragokide zkoa.
Fco. Javier de la Fuente Garza

LKS

LKS INGENIERIA, S. COOP. - www.lks.es