



LEYENDA DE FONTANERÍA

—	TUBERÍA AGUA FRÍA / PP (PN-20)
—	TUBERÍA AGUA CALIENTE / PP (PN-16)
—	TUBERÍA RECIRCULACIÓN / PP (PN-16)
—	TUBERÍA FLUXORES / PP (PN-20)
○	MONTANTE DE AGUA FRÍA
●	MONTANTE DE AGUA CALIENTE
○	MONTANTE RECIRCULACIÓN
—	MONTANTE RED DE FLUXORES
—	LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA
—	LLAVE DE CORTE AGUA CALIENTE
—	LLAVE DE CORTE RECIRCULACIÓN
—	LLAVE DE CORTE RED FLUXORES
—	GRIFO AGUA FRÍA
—	GRIFO AGUA CALIENTE
—	GRIFO MONOMANDO
—	GRIFO AGUA FRÍA TEMPORIZADO
—	GRIFO AGUA CALIENTE TEMPORIZADO
—	GRIFO MONOMANDO TEMPORIZADO
—	FLUXOR TEMPORIZADO
—	GRIFO INFRARROJO
—	GRIFO MEZCLADOR INFRARROJO C/TERMOSTATO
○	DEPÓSITO ACUMULADOR

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS

Aparato o punto de consumo	Appt	Material de la tubería			
		mm	mm	mm	mm
Lavamanos	%	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Lavabo	%	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Fregadero	%	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Ducha	%	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Bañera	%	16/18	15,6/20	14,4/20	16,4/25
Inodoro con sistema	%	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Inodoro sin floor	%	26/28	26,2/32	26/40	26,6/40
Urinario	%	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Fregadero doméstico	%	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Fregadero industrial	%	16/18	15,6/20	14,4/20	16,4/25
Lavavajillas doméstico	%	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Lavavajillas industrial	%	20/22	20,4/25	21,2/25	21,2/25
Lavadora	%	16/18	15,6/20	14,4/20	16,4/25
Washbasin	%	16/18	15,6/20	14,4/20	16,4/25

Co = Cobre, PE = Polietileno, PEX = Polietileno reticulado, PP = Polipropileno.
Nota: Los diámetros señalados en el dibujo prevalecen a los indicados en esta tabla.

9645006.1
ENERO 2010 URTARRILA

EKEKUZIO PROIEKTUA

BASQUE CULINARY CENTER
GASTRONOMI ZIENTZIZEN FAKULTATEA
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA

PROYECTO EJECUCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BASQUE CULINARY CENTER

DONOSTIA (GIPUZKOA)

proiektua data zk
proiektua fecha nº

kokalekua
situación

sustatzailea
promotor

berrikuspena
revisión

eskala
escala

planoa
plano

plano zk
nº plano

RO5B
RO4B
RO3B
RO2B
RO1B
RO0B Hasierako argitalpena JLG
Lanzamiento Inicial 25/01/2010

A1 1:125
A3 1:250

**PO ITURGINTZA
OROKORRA**

**PO FONTANERIA
GENERAL**

PE-IF-01-R00B

Los Arquitectos - Arkitektoak:
Colegiado nº: 2.391, Elkaragokide zkoa.
Santiago Pérez Odiro
Colegiado nº: 2.295, Elkaragokide zkoa.
Fco. Javier de la Fuente Carizo

LKS

LKS INGENIERIA, S. COOP. • www.lks.es