



**LEYENDA DE FONTANERÍA**

	TUBERÍA AGUA FRÍA / PP (PP-20)
	TUBERÍA AGUA CALIENTE / PP (PP-16)
	TUBERÍA RECIRCULACIÓN / PP (PP-16)
	TUBERÍA FLUXORES / PP (PP-20)
	MONTANTE DE AGUA FRÍA
	MONTANTE DE AGUA CALIENTE
	MONTANTE RECIRCULACIÓN
	MONTANTE RED DE FLUXORES
	LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA
	LLAVE DE CORTE AGUA CALIENTE
	LLAVE DE CORTE RECIRCULACIÓN
	LLAVE DE CORTE RED FLUXORES
	GRIFO AGUA FRÍA
	GRIFO AGUA CALIENTE
	GRIFO MONDOMANDO
	GRIFO AGUA FRÍA TEMPORIZADO
	GRIFO AGUA CALIENTE TEMPORIZADO
	GRIFO MONDOMANDO TEMPORIZADO
	FLUXOR TEMPORIZADO
	GRIFO INFRARROJO
	GRIFO MEZCLADOR INFRARROJO/TEMPORIZADO
	DEPÓSITO ACUMULADOR

**DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS**

Aparato o punto de consumo	Material de la tubería				
	Agua fría	Agua caliente	PP	PE	PP
Lavamanos	10/12	11,4/15	15,6/16	15,6/16	15,6/16
Lavabo	10/12	11,4/15	15,6/16	15,6/16	15,6/16
Fregadero	10/12	11,4/15	15,6/16	15,6/16	15,6/16
Ducha	13/14	12,4/16	15,6/16	13,2/20	13,2/20
Bañera	16/18	13,4/20	14,4/20	16,6/25	16,6/25
Jardera con sistema	10/12	11,4/15	15,6/16	15,6/16	15,6/16
Jardera con fregadero	16/20	26,2/32	28/40	26,6/40	26,6/40
Urinal	13/15	12,4/16	15,6/16	13,2/20	13,2/20
Fregadero doméstico	13/15	12,4/16	15,6/16	13,2/20	13,2/20
Fregadero industrial	16/18	13,4/20	14,4/20	16,6/25	16,6/25
Lavavajillas doméstico	13/15	12,4/16	15,6/16	13,2/20	13,2/20
Lavavajillas industrial	20/22	28,4/32	23,2/32	21,2/32	21,2/32
Lavadora	16/18	13,4/20	14,4/20	16,6/25	16,6/25
Vertedero	16/18	13,4/20	14,4/20	16,6/25	16,6/25

En el caso de tuberías de PE y PP se recomienda el uso de los diámetros indicados en esta tabla.

9645006.1  
ENERO 2010 URTARRILA

**EXEKUZIO PROIEKTUA**

BASQUE CULINARY CENTER  
GASTRONOMI ZIENTZIZEN FAKULTATEA  
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA  
ZENTROA

**PROYECTO EJECUCIÓN**

FACULTAD DE CIENCIAS  
GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE  
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
BASQUE CULINARY CENTER

DONOSTIA (GIPUZKOA)

basque culinary center

R05B  
R04B  
R03B  
R02B  
R01B  
R00B Hasierako argitalpena JLG  
Lanzamiento Irizial 25/01/2010

A1 1:75  
A3 1:150

**P-2 ITURGINTZA XEHETASUNA II**

**P-2 FONTANERIA DETALLE II**

**PE-IF-03.2-R00B**

Los Arquitectos - Arkitektoak:  
Colegiado nº 2.391 Elkarlegoide zkoa.  
Santago Pérez Odartz  
Colegiado nº 2.295 Elkarlegoide zkoa.  
Fco. Javier de la Fuente Carrión

LKS INGENIERÍA, S. COOP. • www.lks.es